

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

### 1. Заявитель (изготовитель):

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА» (ООО «ГАЛАКТИКА»), выполняющее функции иностранного изготовителя "Harbin COSLIGHT Storage Battery Co., LTD.", No.18270, Zhongyuan Street, Songbei District, Harbin, China. P.O., на основании договора с ним №HGYE11-46 от 15.08.2011г., в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, зарегистрированное Межрайонной инспекцией МЧС России № 39 по Республика Башкортостан. 27.02.2003. ОГРН 1030203906721, ИНН 0274062810.

Адрес: 450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 229/1, офис 5

Тел/факс: +7 (347) 237-54-88, E-mail: galaxyinfo@mail.ru

В лице заместителя Генерального директора Марковцева Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании доверенности № б/н от 31.08.2022

заявляет, что:

### Кислотная аккумуляторная батарея 6-GFM-200X

ТУ 3481-057-69626888-2007

изготавливаемая на заводе: "Harbin COSLIGHT Storage Battery Co., LTD.", по адресу: No.18270, Zhongyuan Street, Songbei District, Harbin, China. P.O.,

соответствует: «Правилам применения оборудования электропитания средств связи», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 30.01.2018 № 24, и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

### 2. Назначение и техническое описание изделия

2.1. Версия программного обеспечения: ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует.

#### 2.2. Комплектность оборудования

В комплект поставки оборудования входят:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Кислотная аккумуляторная батарея 6-GFM-200X<br>(далее – аккумулятор 6-GFM-200X) | -1шт.,    |
| - Эксплуатационная документация   | -1 шт.,   |
| - Межэлементные соединители   | -1 компл. |

2.3. Условия применения в сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи

Аккумулятор 6-GFM-200X предназначен для использования в составе электроустановок объектов связи.


#### 2.4. Выполняемые функции

Аккумулятор 6-GFM-200X разработан для применения в качестве резервного источника постоянного тока.


2.5. Емкость коммутационного поля, для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

Аккумулятор 6-GFM-200X не выполняет функции систем коммутации.

Заявитель \_\_\_\_\_



## 2.6. Схема подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации



## 2.7. Электрические (оптические) характеристики

Оптические излучения отсутствуют

### 2.7.1. Электрические характеристики:

Параметр, единица измерения	Значение
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость $C_{10}$ , Ач, до 1,80 В/элемент, при 25°C, не менее	200
Электрическая емкость $C_5$ , Ач, до 1,80 В/элемент, при 25°C, не менее	173
Электрическая емкость $C_1$ , Ач, до 1,75 В/элемент, при 25°C, не менее	116
Напряжение непрерывного подзаряда, В (буферный режим, 25°C)	(13,50±0,01)
Максимальный ток заряда, А, не более	30
Внутреннее сопротивление, мОм (полностью заряжен)	4,3
Максимальный разрядный ток (5с), А	2780
Количество циклов разряд-заряда глубиной 60% от $C_{10}$ , не менее	600
Срок службы в режиме непрерывного подзаряда (25°C), не менее	12 лет

## 2.8. Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

Аккумулятор 6-GFM-200X не является радиоэлектронным средством связи.

## 2.9. Реализуемые интерфейсы, стандарты

Аккумулятор 6-GFM-200X не имеет интерфейсов.

## 2.10. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Аккумулятор 6-GFM-200X предназначен для установки и эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в длительном (непрерывном) режиме в условиях воздействия:

- температуры от 233К до 323К (от -40°C до 50°C);
- относительной влажности воздуха 5-95% без конденсата.

Габаритные размеры аккумулятора 6-GFM-200X, (ВхДхШ) мм	322x558x125
Количество выводов	2
Масса аккумулятора 6-GFM-200X, кг, не более	58,5

Хранить аккумулятор 6-GFM-200X в чистом, сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 253К (-20°C) до 313К (40°C), среднемесячной относительной влажности не более 80% при температуре 298К (25°C). При вводе в эксплуатацию и эксплуатации аккумулятора 6-GFM-200X следует руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Заявитель \_\_\_\_\_

Аккумулятор 6-GFM-200X сохраняет рабочие параметры при воздействии вибрации на частоте 25 Гц с ускорением 19,6 м/с<sup>2</sup> в течение 30 минут.

**2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования).** Аккумулятор 6-GFM-200X не содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

**2.12. Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем.** Аккумулятор 6-GFM-200X не содержит встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:**

Протокола испытаний ООО «ГАЛАКТИКА» №11/2022 от 18.11.2022 г. на Кислотные аккумуляторные батареи: GFM-600Z, GFM-2000Z, GFM-2600Z, GFM-3000Z, 6-GFM-60XH, 6-GFM-100X, 6-GFM-170X, 6-GFM-200X, GFM-200JC, GFM-300JC, GFM-400JC, GFM-500JC, GFM-600JC, GFM-800JC, GFM-1000JC, GFM-1300JC, GFM-1600JC, GFM-2000JC, GFM-2600JC, GFM-3000JC (ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует).

Протокола испытаний № 87118026 110 08/2023 ПТ от 27.01.2023 г. на Кислотная аккумуляторная батарея 6-GFM-200X (ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует). Испытания проведены ООО «НТЦ СОТСБИ» (бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.21HM12, выдан Росаккредитацией, дата выдачи 12.09.2018 г.).

Декларация составлена на:

трёх страницах

4. Дата принятия декларации

27.01.2023

число, месяц, год

Декларация действительна до

27.01.2033

число, месяц, год



М.П.

Заместитель Генерального директора  
ООО «ГАЛАКТИКА»

Д.Г. Марковцев

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

- А.В.Горovenko

М.П.

И.О. Фамилия



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Регистрационный

№ Д- ЭПАБ-9831

«02» 02.2023